

Allgemeine Informationen**Kunde:** 352698

oijsgdnjkčh

Auftragnehmer:**Repräsentant:**

Protokoll - kurze Ausführung

Prüfer:

Jan Koprivec

Prüfungsgrund:☒ Erste Prüfung☐ Service/Reparatur☐ Regelmäßige Prüfung**Geprüft nach:**☐ IEC 61752☒ DGUV V3/VDE 0702**Datum der Prüfung:**

25.03.2025

Datum der nächsten Überprüfung:

25.03.2025

Verwendetes Prüfgerät:

Modell:

ECT-752

Seriennummer:

0

Kabel Info**Code**

5

Kabel-Typ

Mode 2

Anzahl der Phasen

1 phase

PE geschaltet

No

Hersteller**Type****Seriennummer****Baujahr**

2025

Test Ergebnisse☒ **Keine Fehler gefunden**☐ Gefundene Fehler**Unterschrift****Kunde:****Prüfer:**

Standort:

Standort:

Datum:

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift:

Messungen

✓ Sichtprüfung
✓ Schutzleiteranschluss
✓ Isolation Eingang
✓ Isolation Eingang-Ausgang
✓ Isolation Ausgang
✓ RCD AC
✓ RCD A
✓ RDC DD (6 mA)
✓ Ableitstrom
✓ Verdrahtungsfehler
✓ Control Pilot - EV nicht angeschlossen (A)
✓ Control Pilot - EV angeschlossen (B)
✓ Control Pilot - EV bereit zum Laden (C)
✓ Control Pilot Fehler
✓ Proximity Pilot Ausgang